



Inhalt:

1. Trink- und Abwasserverband Börde: Trinkwasserqualitäten - Jahresdurchschnittsanalysen 2017

2. Impressum

Trinkwasserqualitäten - Jahresdurchschnittsanalysen 2017



Magdeburger Straße 35
39387 Oschersleben (Bode)

Versorgungsgebiete	Härtebereich ¹⁾	Härte nach Wasch- u. Reinigungsmittelgesetz [mmol/l]	Gesamthärte [°dH]	ph-Wert	Leitfähigkeit [µS/cm]	Nitrat [mg/l]	Sulfat [mg/l]	Chlorid [mg/l]	Herkunft ²⁾
Versorgungsgebiet „Mitte-Ost“ alle OT der Stadt Wanzleben - Börde sowie Zuckerdorf Klein Wanzleben, Gemeinde „Sülzetal“ sowie Drackenstedt, Druxberge, Ampfurth und Schermcke	mittel	2,42	13,8	7,64	583	<1,0	101	33,7	C
Versorgungsgebiet „West“ Wefensleben, Wormsdorf Gehringsdorf, Eilsleben, Ovelgünne, Siegersleben, Ummendorf, Sommersdorf, Sommerschenburg, Völpke, Badeleben, Caroline, Marienborn	hart	2,51	14,1	7,69	941	<1,0	79,3	37,7	V
Versorgungsgebiet „Mitte-West“ Oschersleben, Hornhausen, Altbrandsleben, Hadmersleben, Klein Oschersleben, Groß Germersleben, Peseckendorf, Wackersleben, Ausleben, Gemeinde Am Großen Bruch, Barneberg, Hötensleben, Großalsleben, Krottorf, Dalldorf, Heynburg	mittel	2,42	13,8	7,64	583	<1,0	101	33,7	C
Gröningen, OT Kloster Gröningen	mittel	2,79	15,6	7,36	618	2,3	104	26,8	M
Harbke, OT Autobahn	hart	4,28	24	7,61	1067	<1,0	213	35,6	H
Neindorf	hart	2,8	15,7	7,52	1076	3,2	93,1	34,5	N
Grenzwerte		-	-	-	2790	50	250	250	

Härtebereich¹⁾
 weich < 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4°dH)
 mittel 1,5-2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4-14°dH)
 hart > 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht >14°dH)

Herkunft²⁾ Wasserwerk
 C-WW Colbitz, V-WW Völpke, H-WW Harbke, N-WW Neindorf
 -Mischwasser WW Halberstadt-Klus

Information zu Aufbereitungsstoffen gemäß § 11 Abs. 1 der TrinkwV

Wasserqualität:	Zusatzstoffe:	Verwendungszweck:
M-Mischwasser WW Halberstadt-Klus	Chlor, Chlordioxid	Desinfektion
(betrifft Fernwasseranteil-WW Wienrode)	Kohlendioxid, Calciumhydroxid Kaliumpermanganat	Aufhärtung, pH-Wert-Stabilisierung Oxidation (zeitweise)

Die Trinkwasserqualität aus den Wasserwerken entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001, in der jeweils gültigen Fassung.

Impressum: **Amtsblatt für den Landkreis Börde**
 Landkreis Börde, Borsche Str. 2, 39340 Haldensleben,
 Tel.: 03904 7240-0
 E-Mail: kreistag-wahlen@boerdekreis.de

Verantwortlich für die Bekanntmachungen des Landkreises Börde: Landrat Landkreis Börde/Hans Walker
Verteilung: Kostenlos an alle frei zugänglichen Haushalte über den General-Anzeiger Landkreis Börde

Redaktion/Bezug Internet: Büro Kreistag/Wahlen
 Veröffentlichung unter www.landkreis-boerde.de