



**Inhalt:**

1. Trink- und Abwasserverband Börde: Bekanntmachung der Trinkwasserqualitäten – Jahresdurchschnittsanalysen 2015
2. Verbandsgemeinde Westliche Börde: Bekanntmachung der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ausleben
3. Impressum

Trink- und Abwasserverband Börde

**Trinkwasserqualitäten – Jahresdurchschnittsanalysen 2015**

(entspricht 8,4-14°dH)

hart > 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter  
(entspricht >14°dH)

Versorgungsgebiete	Härtebereich <sup>1)</sup>	Härte nach Wasch- u. Reinigungsmittelgesetz [mmol/l]	Gesamthärte [°dH]	pH-Wert	Leitfähigkeit [µS/cm]	Nitrat [mg/l]	Sulfat [mg/l]	Chlorid [mg/l]	Herkunft <sup>2)</sup>
<b>Versorgungsgebiet „Mitte-Ost“</b> alle OT der Stadt Wanzleben-Börde sowie Zuckerdorf Klein Wanzleben, Gemeinde „Sülzetal“ sowie Drackenstein, Druhberge, Ampfurth und Schermecke	mittel	2,42	13,5	7,62	575	< 1,4	101	35,4	C
<b>Versorgungsgebiet „West“</b> Wefensleben, Wormsdorf, Gehringsdorf, Eilsleben, Ovelgünne, Siegersleben, Ummendorf, Sommersdorf, Sommerschenburg, Völpke, Badeleben, Caroline, Marienborn	mittel	2,45	13,7	7,72	929	< 1,0	80,2	36,5	V
<b>Versorgungsgebiet „Mitte-West“</b> Oschersleben, Hornhausen, Altbrandsleben, Hadmersleben, Klein Oschersleben, Groß Germersleben, Peseckendorf, Wackersleben, Ausleben, Gemeinde Am Großen Bruch, Barneberg, Hötensleben, Großbalsleben, Krottorf, Dallendorf, Heynburg	mittel	2,42	13,5	7,62	575	< 1,4	101	35,4	C
<b>Gröningen, OT Kloster Gröningen</b>	hart	2,8	15,7	7,32	623	1,9	106	26	M
<b>Harbke, OT Autobahn</b>	hart	4,04	22,7	7,6	1035	< 1,0	220	36,7	H
<b>Neindorf</b>	hart	2,71	15,2	7,63	1064	3,0	92,9	37,7	N
<b>Grenzwerte</b>	-	-	-	-	2790	50	250	250	

Herkunft<sup>2)</sup>

Wasserwerk C-WW Colbitz, V-WW Völpke, H-WW Harbke, N-WW Neindorf  
M-Mischwasser WW Halberstadt-Klus

Information zu Aufbereitungsstoffen gemäß § 11 Abs. 1 der TrinkwV

Wasserqualität:	Zusatzstoffe:	Verwendungszweck:
M-Mischwasser	Chlor, Chlordioxid	Desinfektion
WW Halberstadt-Klus	Kohlendioxid,	Aufhärtung,
(betrifft Fernwasseranteil	Calciumhydroxid	pH-Wert-Stabilisierung
WW Wienrode)	Kaliumpermanganat	Oxidation (zeitweise)

**Die Trinkwasserqualität aus den Wasserwerken entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001, in der jeweils gültigen Fassung.**

Verbandsgemeinde Westliche Börde

**Öffentliche Bekanntmachung**

**4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ausleben**

1. Die Bekanntmachung zur Auslegung des Vorentwurfs der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ausleben vom 05.04.2016, veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Börde Nr. 24 vom 13.04.2016, wird aufgehoben.
2. Öffentliche Auslegung des Vorentwurfs bestehend aus Planteil mit Begründung und Umweltbericht (Stand Oktober 2015) und Beteiligung der TÖB

Der Verbandsgemeinderat Westliche Börde hat in seiner Sitzung vom 17.03.2016 beschlossen, die Öffentliche Auslegung des Vorentwurfs bestehend aus Planteil mit Begründung und Umweltbericht (Stand Oktober 2015) und die Beteiligung der TÖB zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ausleben im Bereich des OT Üplingen durchzuführen.

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit) liegen die Planungsunterlagen einschließlich Begründung

**vom 02.05.2016 bis 03.06.2016**

zu folgenden Zeiten:

Montag, Mittwoch, Donnerstag	7.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag	7.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitags	7.00 Uhr bis 12.00 Uhr

im Bauamt Zimmer 3.03 der Verbandsgemeinde Westliche Börde, Grabenstr. 14 (ehemalige Sekundarschule/ Hauptgebäude) in 39397 Gröningen sowie in der Außenstelle des Verwaltungsamtes, Columbusstraße 26, in 39393 Am Großen Bruch OT Hamersleben öffentlich aus.

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben (§4a Abs. 6. BauGB).

Gemäß § 47 Abs. 2a der Verwaltungsgerichtsordnung wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Normenkontrolle, der die Satzung zum Gegenstand hat, unzulässig ist, soweit sie den Antrag stellende juristische oder natürliche Person Einwendungen geltend gemacht hat, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.

Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs.1 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.

Gröningen, den 18.04.2016

*Becker*

Becker  
Verbandsgemeindebürgermeisterin



Impressum: **Amtsblatt für den Landkreis Börde**  
Herausgeber: Landkreis Börde, Gerikestraße 104, 39340 Haldensleben, Tel.: 03904 7240-0, E-Mail: kreistag-wahlen@boerdekreis.de  
Verantwortlich für die Bekanntmachungen des Landkreises Börde: Landrat Landkreis Börde/Hans Walker  
Verteilung: Kostenlos an alle frei zugänglichen Haushalte über den General-Anzeiger Landkreis Börde  
Redaktion/Bezug: Büro Kreistag/Wahlen  
Internet: Veröffentlichung unter www.boerdekreis.de

Härtebereich<sup>1)</sup>

weich < 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4°dH)  
mittel 1,5-2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter