



1. Trink- und Abwasserverband Börde: Trinkwasserqualitäten – Jahresdurchschnittsanalysen 2011
2. Impressum

Trinkwasserqualitäten - Jahresdurchschnittsanalysen 2011



Magdeburger Straße 35
39387 Oschersleben (Bode)

Versorgungsgebiete	Härtebereich ¹⁾	Härte nach Wasch- u. Reinigungsmittelgesetz [mmol/l]	Gesamthärte [°dH]	ph-Wert	Leitfähigkeit [µS/cm]	Nitrat [mg/l]	Sulfat [mg/l]	Chlorid [mg/l]	Herkunft ²⁾
Versorgungsgebiet „Mitte-Ost“ alle OT der Stadt Wanzleben - Börde sowie Zuckerdorf Klein Wanzleben, Gemeinde „Sülzetal“ sowie Drackentstedt, Druxberge, Ampfurth und Schermcke	mittel	2,37	13,3	7,57	475	<2,4	91	30,2	C
Versorgungsgebiet „West“ Wefensleben, Wormsdorf, Gehrigsdorf, Eilsleben, Ovelgünne, Siegersleben, Ummendorf, Sommersdorf, Sommerschenburg, Völpke, Badeleben, Caroline, Marienborn	hart	2,54	14,2	7,63	779	<3,5	74,3	33,7	V
Versorgungsgebiet „Mitte-West“ Oschersleben, Hornhausen, Altbrandsleben, Hadmersleben, Klein Oschersleben, Groß Germersleben, Peseckendorf, Wackersleben, Ausleben, Gemeinde Am Großen Bruch, Barneberg, Hötensleben, Großsalsleben, Krottorf, Dalldorf, Heynburg	mittel	2,37	13,3	7,57	475	<2,4	91	30,2	C
Gröningen, OT Kloster Gröningen	hart	2,97	16,6	7,21	538	2,9	111	27	M
Harbke, OT Autobahn	hart	3,80	21,2	7,42	892	<2	203	29,4	H
Neindorf	mittel	2,41	13,4	7,53	965	3,3	84,5	28,9	N/C
Grenzwerte		-	-	-	2500	50	240	250	

Härtebereich¹⁾
 weich < 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4°dH)
 mittel 1,5-2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4-14°dH)
 hart > 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht >14°dH)

Herkunft²⁾ Wasserwerk
 C - WW Colbitz, V - WW Völpke, H - WW Harbke, N - WW Neindorf
 M - Mischwasser WW Halberstadt-Klus

Information zu Aufbereitungsstoffen gemäß § 11 Abs. 1 der TrinkwV

Wasserqualität: M - Mischwasser WW Halberstadt-Klus (betrifft Fernwasseranteil - WW Wienrode)	Zusatzstoffe: Chlor, Chlordioxid Kohlendioxid, Calciumhydroxid Kaliumpermanganat	Verwendungszweck: Desinfektion Aufhärtung, pH-Wert-Stabilisierung Oxidation (zeitweise)
--	---	--

Die Trinkwasserqualität aus den Wasserwerken entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001.

Impressum: **Amtsblatt für den Landkreis Börde**
 Herausgeber: Landkreis Börde, Gerikestraße 104,
 39340 Haldensleben,
 Tel.: 03904 7240-0, E-Mail:
 kreistag-wahlen@boerdekreis.de

Verantwortlich für die Bekanntmachungen des
 Landkreises Börde: Landrat Landkreis Börde/Hans Walker
 Verteilung: Kostenlos an alle frei zugänglichen Haushalte über den
 General-Anzeiger Landkreis Börde
 Redaktion/Bezug: Büro Kreistag/Wahlen
 Internet: Veröffentlichung unter www.boerdekreis.de